



Anlage D **Stadt Haltern am See**

Konzessionsträger der Übertragungseinrichtung

Firma Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Abtlg.: VRS 1
Wasserstr. 221
44799 Bochum

Leucht zur Anlagenerkennung

Blitzleuchte / Rundumkennleuchte
Kalotte grün

Feuerweherschließung

Die einheitliche Schließung für FSD und FSE ist bei der Firma Kruse, Sicherheitssysteme, Duvendahl 92, 21435 Stelle eingerichtet und dort zu beschaffen.
Die Freigabebescheinigung ist bei der Feuerwehr Haltern am See schriftlich anzufordern.

Feuerwehrinformationszentrale

Die Zusammenfassung von Feuerwehrbedienfeld (FBF), Feuerwehrranzeigentableau (FAT) und der Feuerwehrpläne in einem Schrank wird verbindlich vorgeschrieben. Die genaue Ausführung ist im Vorfeld mit der Feuerwehr Haltern am See abzusprechen.

Feuerwehrpläne

Anzahl der Feuerwehrpläne DIN A 3 in folgender Ausführung:

- 1 x laminiert mit Ringbindung an der BMZ
- 3 x laminiert mit Ringbindung für Feuerwehr Haltern am See
- 1 x unlaminiert für Brandschutzdienststelle Kreis Recklinghausen
- 1 x unlaminiertes Übersichtsplan für Kreisleitstelle

1 x Overheadfolie – DIN A 4 – für Feuerwehr Haltern am See

Die genaue Ausführung der Pläne ist im Vorfeld mit der Feuerwehr Haltern am See abzusprechen.

Laufkarten / Pläne der Brandmeldeanlage

Anzahl der Laufkarten / Pläne der Brandmeldeanlage Format DIN A 3 in folgender Ausführung:

1 x laminiert im Aufbewahrungskasten an der Brandmeldezentrale

1 x unlaminiert mit Ringbindung für Feuerwehr Haltern am See

Die genaue Ausführung der Pläne ist im Vorfeld mit der Feuerwehr Haltern am See abzusprechen.

Vereinbarung über die Übernahme von Objektschlüsseln

Über die Übernahme von Objektschlüsseln durch die Feuerwehr Haltern am See als eine von dieser freiwillig zusätzlich zu ihren Pflichtaufgaben übernommene Sonderleistung wird eine Vereinbarung zwischen der Stadt Haltern am See (Feuerwehr) und dem Objektbetreiber abgeschlossen.

Nähere Einzelheiten sind bei der Feuerwehr Haltern am See zu erfragen.

Stand 24.10.2002